





DVGW-Baumusterprüfzertifikat DVGW type examination certificate

DG-5146BQ0294

Registriernummer registration number

Anwendungsbereich

field of application

Produkte der Gasversorgung

products of gas supply

Vertreiber distributor

EURO-LOCK GmbH

Nordweststraße 3, D-59387 Ascheberg

Produktart product category Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Dichtmittel für herstellerseitig zusammengefügte Gewindeverbindungen in Gasgeräten und

Komponenten (5146)

Produktbezeichnung product description

Anaerobes Dichtmittel für metallene Gewindeverbindungen in

Gasgeräten, Gasanlagen und Wasserheizungsanlagen, nicht zulässig für

die Verwendung in der Gas-Installation nach DVGW-TRGI 2008

Modell model

A57.70

Prüfberichte test reports

Kontrollprüfung Labor: 13/154/5146/03 vom 09.07.2013 (EBI)

Prüfgrundlagen

test basis

DIN EN 751-1 (01.05.1997)

Ablaufdatum / AZ date of expiry / file no. 03.08.2015 / 15-0218-GNR

29.04.2015 Fi E Datum, Bearbeiter, Blatt, Leite date, ssued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN 45011:1998 for certification of products for energy and water supply industry.



DVGW CERT GmbH Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3 53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888 Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks
geeignet für: metallene Gewindeverbindungen für Anwendungen bei groben Gewinden
nicht zulässig für: Verwendung in der Gas-Installation nach DVGW-TRGI 2008

